1:500



Legenda :

RST	stávající hlavní rozvaděč zimního stadionu
SP1	nový přípojkový pilíř SS300/NKE2P
	trasa kabelového přívodu v chráničce kopoflex
	nové uzemnění

Poznámka:

- Přívodní kabel bude uložen v části trasy v souběhu s kabelem veřejného osvětlení SO401 a napájecími kabely pro SO08.2 a SO08.3
- Pilíř SP1 bude instalován v těsné blízkosti budoucího objektu tribuny SO02. Po realizaci SO20 je možné přípojkovou přemístit do vnější zdi objektu.

Základní údaje :

Napěťová soustava : 3+PEN, AC 50Hz, 230/400V, TN-C

Ochranné patření dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 a norem souvisejících:
Základní ochrana živých částí - izolací a krytím
Ochrana při poruše - automatickým odpojením od zdroje, ochranným pospojováním

Kabely budou uloženy po celé délce v chráničce kopoflex v kabelové rýze dle ČSN 33 2000-5-52 ed.2 s dodržením požadavků prostorového uspořádání dle ČSN 73 6005.

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
ing. Petr Šedaj	Jiří Skalický	ing. Petr Šedaj
OBEC	Česká Třebová	
INVESTOR	Město Česká Třebová	

ELEKTRO SYCHRA s.r.o.
Jilemnického 233
562 01 Ústí nad Orlicí
Tel./fax 465/520213
E-mail : info@elektro-sychra.cz

FORMÁT	
ČÍSLO ZAK.	15083
DATUM	1/2016
ÚČEL	DSP
MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU
1:500	E08.1.2

Sportovní areál Na Skalce - Česká Třebová
SO08.1 - Napájení objektů tribuna a atletický stadion

VÝKRES
Situace - Napájení tribuny