STANIČENÍ PŘÍČNÉHO ŘEZU
HLAVNÍ TRASA SO 101



2 Konstrukce vozovky typ č.2

Kamenná dlažba 100x100x100	DL 100	tl. 100 mm	ČSN 73 6131-1
Ložná vrstva	L	tl. 40 mm	ČSN 73 6131-1
Vrstva ze směsi zpevněné cementem	SC C8/10	tl. 160 mm	ČSN 73 6124-1
Štěrkodrť	ŠDa	min.tl. 200 mm	ČSN EN 13285-1:2007
Celkem		tl. 500 mm	

E def. min. 80MPa
E def. min. 45MPa

1.2 Konstrukce vozovky typ č.1 v místě úvraťového obratiště

Asfaltový beton	ACO 11	tl. 40 mm	ČSN EN 13108-1:2007
Postřik spojovací živičný	SP	0,2 kg/m2	ČSN 73 6129
Obalované kamenivo	ACP 16	tl. 70 mm	ČSN EN 13108-1:2007
Postřik infiltrační živičný	IP	1,5 kg/m2	ČSN 73 6129
Vrstva ze směsi zpevněné cementem	SC C8/10	tl. 190 mm	ČSN 73 6124-1
Štěrkodrť	ŠDa	tl. 200 mm	ČSN EN 13285-1:2007
Celkem		tl. 500 mm	

E def. min. 80MPa
E def. min. 45MPa

SO 102
PLOCHA PARKOVIŠTĚ SPORTOVNÍHO AREÁLU



KONSTRUKCE CHODNÍKU

Beton. dlažba	DL I	60 mm	ČSN 73 6131-1
Ložná vrstva	L	30 mm	ČSN 73 6131-1
Štěrkodrť	ŠD	150 mm	ČSN EN 13285-1:2007
celkem		min. 240 mm	

3. Konstrukce vozovky typ č.3 (D1-N-6) KONSTRUKCE VOZOVKY D1, TDZ VI

Asfaltový beton	ACO 11	tl. 40 mm	ČSN EN 13108-1:2007
Postřik spojovací živičný	SP	0,2 kg/m2	ČSN 73 6129
Obalované kamenivo	ACP 16	tl. 50 mm	ČSN EN 13108-1:2007
Postřik infiltrační živičný	IP	1,5 kg/m2	ČSN 73 6129
Vrstva ze směsi zpevněné cementem	SC C8/10	tl. 120 mm	ČSN 73 6124-1
Štěrkodrť	ŠDa	min.tl. 180 mm	ČSN EN 13285-1:2007
Celkem		tl. 390 mm	

E def. min. 50MPa
E def. min. 30MPa

4. Konstrukce vozovky typ č.4 (PARKOVACÍ STÁNÍ) KONSTRUKCE VOZOVKY D1, TDZ VI

Betonová dlažba (ostrohranná, kost)	DL 80	tl. 80 mm	ČSN 73 6131-1
Ložná vrstva	L	tl. 40 mm	ČSN 73 6131-1
Vrstva ze směsi zpevněné cementem	SC C8/10	tl. 120 mm	ČSN 73 6124-1
Štěrkodrť	ŠDa	min.tl. 150 mm	ČSN EN 13285-1:2007
Celkem		tl. 390 mm	

E def. min. 45MPa
E def. min. 30MPa

Zodpovědný projektant	Vypracoval	PROJEKTANT ČÁSTI
Ing.Jitka Borovičková	Ing.Jitka Borovičková	DIKK CZ, s.r.o. Athénská 1528/1, 102 00 Praha 10 Tel.: +420 721 771 708

PROJEKČNÍ ŽIŽKOV KANCELÁŘ

VED. PROJEKTU	ARCH. NÁVRH	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	Projekční kancelář Žižkov s. r. o.
ING. V. ENT		–		Žižkov 504, 562 01, Ústí nad Orlicí, IČO: 27544524
				tel./fax: 465 524 626, projekcezizkov@ktuo.cz
INVESTOR	MĚSTO ČESKÁ TŘEBOVÁ			FORMÁT 4A4
MÍSTO STAVBY	ČESKÁ TŘEBOVÁ			DATUM 8/2015
PARKOVIŠTĚ SPORTOVNÍHO AREÁLU NA SKALCE S PŘÍSTUPOVOU KOMUNIKACÍ SO102 - PARKOVIŠTĚ SPORTOVNÍHO AREÁLU				ÚČEL DSP MĚŘÍTKO 1: 50 Č. ZAKÁZKY 12_2015 Č. ARCHIVNÍ 12–2015
VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY				ČÍSLO KOPIE ČÍSLO VÝKRESU 2.2.3