


- LEGENDA POTRUBÍ**
— PŘÍVODNÍ TEPLOVODNÍ
--- ZPĚTNÉ TEPLOVODNÍ
- Cu 18x1 IZ
OZNAČENÍ POTRUBÍ NA VÝKRESU
- STOUPAJÍCÍ / KLESAJÍCÍ POTRUBÍ MEZI PODLAŽÍMI
STOUPAJÍCÍ / KLESAJÍCÍ POTRUBÍ V RAMCI PODLAŽÍ
- A
OZNAČENÍ STOUPAČKY

TEPLOTNÍ SPÁD OTOPNÝCH VĚTVÍ JE 55/45°C

- LEGENDA TĚLESA**
K1 KONDENZAČNÍ KOTEL NA ZEMNÍ PLYN
EN1 EXPANZNÍ NÁDOBA 50l, 600 kPa
EN2 EXPANZNÍ NÁDOBA 18l, 1 MPa
ZTV ZÁSOBNIK TEPLÉ VODY
R+S ROZDĚLOVAČ/SBĚRAČ - 4 CESTNÝ
- 101-01 K 33 600/1600 3095W
TRV 15/0,73 PŠ 15/1,48
- OZNAČENÍ TĚLESA
SPECIFIKACE TĚLESA
TEPELNÝ VÝKON
TRV DNKV PŠ DNKV

- IZOLACE POTRUBÍ**
15x1,0 TL 25 mm MW-AL
18x1,0 TL 30 mm MW-AL
22x1,0 TL 30 mm MW-AL
28x1,5 TL 40 mm MW-AL
35x1,5 TL 40 mm MW-AL
42x1,5 TL 50 mm MW-AL

POZNÁMKY
- NOVÝ KOTEL A PŘÍSLUŠENSTVÍ BUDE OSAZENY DLE MONTÁŽNÍCH NÁVODŮ VÝROBCŮ
- NOVÉ ROZVODY POTRUBÍ JE NUTNÉ KOORDINOVAT S OSTATNÍMI PROJESEMI
- NOVÝ POTRUBNÍ ROZVOD BUDE PROVEDEN MĚDNÝM POTRUBÍM, KTERÉ BUDE SPOJOVÁNÉ PAJENÍM, OD ROZDĚLOVAČE KE KOTLI A AKUMULAČNÍ NÁDRŽI BUDE POTRUBÍ OCELOVÉ
- PŘED ZAHÁJENÍM MONTÁŽE JE NUTNÉ PROVĚRIT PROVEDITELNOST A VYPŘÍPADĚ KOLIZE S KONSTRUKCEMI NEBO JINÝM ZAŘÍZENÍM KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM
- POTRUBÍ BUDE IZOLOVANO TEPELNOU IZOLACÍ DLE VYHLÁŠKY 193/2007 Sb.
- SPÁDOVÁNÍ POTRUBÍ BUDE PROVEDENO SMĚREM K TĚLESUM VE VÝŠŠÍM PODLAŽÍ NEBO K ODVZDUŠNOVACÍM VENTILUM. MIN. SPÁD JE 0,5‰



ATELIER	AKCE: PROJEKT SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU MATERSKÁ ŠKOLA, U KOUPALIŠTĚ 610, 560 02 ČESKÁ TREBOVÁ		
	PROJEKTANT: DEKPROJEKT s.r.o. Tiskafská 10/257, PRAHA 10, 108 00 TEL 234 054 284 FAX 234 054 291		OBJEDNATEL: MĚSTO ČESKÁ TREBOVÁ STARÉ NÁMĚSTÍ 78 560 02 ČESKÁ TREBOVÁ
	STUPEŇ DOKUMENTACE:	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY	PARÉ:
	ČÁST DOKUMENTACE:	D.1.4.1. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB - VYTÁPĚNÍ	
	OBSAH VÝKRESU:	PŮDORYS 2.NP	
VYPRACOVAL: Ing. Radek Dědina		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. David Tesaf	FORMÁT 8 x A4
KONTROLOVAL: Ing. Lubomír Odehnal Ing. Ctibor Hůlka			DATUM: prosinec 2015 MĚŘITKO: 1:50 Č. ZAKÁZKY: 2016-002361-DedR ČÍSLO VÝKRESU:
		Podávové číslo v deníku autorizované osoby: 69	D.1.4.1.02