



OSAZENÍ OCHRANNÉ SKŘÍNĚ



VYBAVENÍ SKŘÍNĚ HUP :

HUP
GIACOMINI R 950 – 1”

OZNAČENÍ
DVÍŘEK :
(ČSN 01 8012)




LEGENDA:

- 2 NAVRŽENÁ PŘELOŽKA PŘÍPOJKY STL PE D32 PRO NOVOSTAVBU HALY
- 3b
- NOVÁ OCHRANNÁ SKŘÍŇKA (1200 x 900 x 350 MM)
 - ZDĚNÝ (ALT. MONTOVANÝ) PILÍŘEK U OBVOD. ZDI (PAR.600 MM)
 - HLAVNÍ UZÁVĚŘ PLYNU PRO HALU (OZN. DLE ČSN 018012)
 - REGULÁTOR PLYNU STL/NITL
 - PLYNOMĚR

POZNÁMKA:

- MONTÁŽ PLŇNOVODU BUDE PROVEDENA DLE TECH. PRAVIDEL G 702 01 A G 702 02 ČSN EN 12007, ČSN 736005 A VYHL. Č.309/206 Sb. DLE NV 591/2006 Sb. (ČÚBP)
- ZEMNÍ PRÁCE BUDEOU PROVEDENY DLE ČSN 733050
- PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE INVEŠTOR POVINNĚN VYTÝČIT VEŠKERÉ PODZEMNÍ VEDENÍ

Ostatní popis viz. výkr. č. 5

<div> <div>Projektant : Ing. Karel Vrbický</div> <div>Vyprocovatel : ing. Josef Sedláček</div> </div>	<div>  <div> <div>PROJEKČNÍ</div> <div>KANCELÁŘ</div> </div> </div> <div> <div>Projekce Vrbický s.r.o.</div> <div>nám. T.G. Masaryka 24</div> <div>534 01 Holice v.č.</div> <div>Tel.: 466923008, 731528133</div> </div>
<div> <div>Alce : TENISOVÁ HALA – Česká Třebová</div> <div>STL PLYNOVOD</div> <div>Detaily osazení ochr. skříně</div> </div>	
<div> <div>Výřes :</div> <div>Stupen' : Projektová dokumentace pro stavební povolení</div> </div>	<div> <div>Měřtko : --</div> <div>Číslo zakázky : .</div> </div>
<div> <div>Investor : TK Česká Třebová, Husova 22, Parník, 560 02 Česká Třebová</div> <div>Číslo výřesu : 6.</div> </div>	<div> <div>Datum : 01/2016</div> </div>