

LEGENDA:

- PŘÍVOD VZDUCHU
- ← ODVOD VZDUCHU
- ⇄ ODTAH VZDUCHU
- ⇄ SÁNÍ VZDUCHU
- e1 VENKOVNÍ VZDUCH
- e2 PŘÍVADĚNÝ VZDUCH
- i1 ODVADĚNÝ VZDUCH
- i2 ODPADNÍ VZDUCH


VZT1 VZDUCHOTECHNICKÁ JEDNOTKA 1 - max. 690 m³/h

- POZNÁMKY
- NOVÉ JEDNOTKY VZT BUDOU MONTOVÁNY DLE MONTÁŽNÍHO NÁVODU VÝROBCE
 - PŘED ZAHÁJENÍM MONTÁŽE JE NUTNÉ PROVĚŘIT PROVEDITELNOST A V PŘÍPADĚ KOLIZE S KONSTRUKCEMI NEBO JINÝM ZAŘÍZENÍM KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM
 - NOVÉ ROZVODY POTRUBÍ JE NUTNÉ KOORDINOVAT S OSTATNÍMI PROFESEMI, ZEJMÉNA STAVEBNÍ A ELEKTRO
 - NOVÝ POTRUBNÍ ROZVOD BUDE PROVEDEN POTRUBÍM SPIRO, POTRUBÍ BUDE MECHANICKY SPOJENO, SPOJE BUDOU PŘELEPENY TĚSNÍCÍ HLINIKOVOU PÁSKOU
 - POTRUBÍ SÁNÍ A ODTAHU BUDE IZOLOVANO TEPELNOU IZOLACÍ Z MINERÁLNÍCH VLÁKEN TL 40 mm
 - OVLÁDACÍ PANEL A IR ČIDLO CO2 BUDE OSÁZENO V JEDNOTCE VZT
 - UMÍSTĚNÍ VYÚSTK NA FASÁDĚ JE SOUČÁSTÍ POHLEDU STAVEBNÍ ČÁSTI DOKUMENTACE

RVZT Spouštěč motorů (VZT) např. SM16A/230V
vč. rekuperace, izolační skříň a příslušenství

Rozvaděč podružný RS, Rozvaděč hlavní RH

Vodiče CYKY3J1.5 mm²
uloženy v elektroinstal. liště pod stropem



ATELIER	AKCE: Projektová dokumentace Zateplení Základní školy Česká Třebová, Habrmanova ulice Základní škola, Habrmanova 1500, 560 02 Česká Třebová		
	PROJEKTANT: DEKPROJEKT s.r.o. Tiskařská 10/257, PRAHA 10, 108 00 TEL 234 054 284 FAX 234 054 291		OBJEDNATEL: Město Česká Třebová Staré náměstí 78 560 02 Česká Třebová
	STUPEŇ DOKUMENTACE:	DPS - DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY	PARÉ:
	ČÁST DOKUMENTACE:	D.1.4.2. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB - VZDUCHOTECHNIKA	
	OBSAH VÝKRESU:	PŮDORYS 3.NP	
ATELIER	VYPRACOVAL: Ing. Radek Dědina	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Pavel Štajnt	FORMÁT 8 x A4
	KONTROLOVAL: Ing. Lubomír Odehnal	Pořadové číslo v deníku autorizované osoby: 156	DATUM: říjen 2016
	Ing. Ctibor Hůlka		MĚŘÍTKO: 1:50
			Č. ZAKÁZKY: 2016-005705-KeA
			ČÍSLO VÝKRESU: