


LEGENDA MÍSTNOSTÍ
DOTČENÝCH PROSTOR–SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA
101	PŘEDSÍŇ–UMÝVÁRNA KLIENTI	6,70
102	BEZBARIÉROVÉ WC KLIENTI	2,90
103	BEZBARIÉROVÉ WC KLIENTI	3,00
104	REHABILITACE	10,70
105	KOUPELNA KLIENTI	9,10

UPOZORNĚNÍ

- 1) S.H. = SPODNÍ HRANA VZDUCHOTECHNICKÉHO POTRUBÍ NEBO ZAŘÍZENÍ
- 2) POTRUBÍ BUDE ZAVĚŠENO ZE STOPU NA TÁHLECH ULOŽENO PŘES GUMOVÉ PODLOŽKY
- 3) ZÁVĚSY NEBO PODPORY POTRUBÍ PROVÉST VE VZDÁLENOSTI 1.5 m DLE ZVYKLOSTÍ MONTÁŽNÍ FIRMY (PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ URČÍ ŠEFMONTÉR VZDUCHOTECHNIKY).
- 4) VÝŠKY POTRUBÍ JSOU VZTAŽENY K PODLAŽE MÍSTNOSTI, KTEROU POTRUBÍ PROCHÁZÍ.
- 5) POTRUBÍ OSADIT DO PROSTUPŮ PŘIPRAVENÝCH STAVBOU !!!
- 6) NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TÉTO VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE JE TECHNICKÁ ZPRÁVA A TECH.SPECIFIKACE TOHOTO PROJEKTU !!
- 7) PŘED MONTÁŽÍ I V PRUBĚHU MONTÁŽE JE NUTNÁ KOORDINACE S PROFESEMI ZDRAVOTNÍ TECHNIKA, VYTÁPĚNÍ, ELEKTRO, STAVBA.



PŘESNÝ TECHNICKÝ POPIS JEDNOTLIVÝCH VZDUCHOTECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ, POTRUBÍ A TEPELNÝCH IZOLACÍ VIZ TECHNICKÁ SPECIFIKACE VZDUCHOTECHNIKY !!!

POZNÁMKA

PŘI PROVÁDĚNÍ JE NUTNO POSTUPOVAT DLE PLATNÝCH ČSN A TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL S OHLEDEM NA VŠECHNY PLATNÉ PŘEDPISY BOZP.

POKUD DOJDE PŘI PROVÁDĚNÍ K NEJASNOSTEM NEBO NEPŘEDVÍDANÝM OKOLNOSTEM JE NUTNO NEPRODLENĚ INFORMOVAT PROJEKTANTA A UPŘESNIT DALŠÍ POSTUP PRACÍ.

<div><div>KIP</div><div>KIP spol. s r.o. LITOMYŠL IČO 15036499</div><div>INŽENÝRSKÁ A PROJEKTOVÁ ČINNOST</div><div>TOULOVCOVO NÁM.156,570 01 LITOMYŠL</div></div>		VEDOUcí ZAKÁZKY ing. JANA VĚNEČKOVÁ						
		ZODP.PROJEKTANT PROFESE ing. LIBOR SAUER						
MÍSTO STAVBY	ČESKÁ TŘEBOVÁ	VYPRACOVAL	ing. LIBOR SAUER	DATUM	04/2016			
STUPEŇ	PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY A VÝBĚR ZHOTOVITELE			ZAK.Č.	2966–65			
INVESTOR	MĚSTO ČESKÁ TŘEBOVÁ			Č.PARÉ				
STAVBA	STAVEBNÍ ÚPRAVY A ROZŠÍŘENÍ SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ, TÝDENNÍ STACIONÁŘ LHOTKA–ČESKÁ TŘEBOVÁ							
VÝKRES	PUDORYS VZD 1.NP +0,000 m		MĚŘÍTKO	1:50	PROFESE	D.1.4.5 VZDUCHOTECHNIKA	Č.VÝKR.	D.1.4.5–3