



DOPLNĚNÍ ROZVADĚČE RS

TYP PROVEDENÍ: STÁVAJÍCÍ OCELOPLECHOVÝ ROZVADĚČ  
KRYTÍ V UZAVŘ. STAVU: IP40  
KRYTÍ V OTEVŘ. STAVU: IP20  
ROZMĚRY: STÁVAJÍCÍ  
DELENÍ: –  
MATER: TYPOVÝ  
OBSLUŽA: PRAC. POUČENÝMI  
PRIVOD(Y): SHORA  
VÝVODY: NAHORU

STÁVAJÍCÍ ROZVADĚČ RS BUDE DOPLNĚN O VÝVODY  
DLE TOHOTO VÝKRESU

<b>KIP spol. s r.o. LITOMÝŠL</b> INŽENÝRSKÁ A PROJEKTOVÁ ČINNOST TOULOVCOVO NÁM.156, 570 01 LITOMÝŠL		VEDOUcí ZAMĚSTAVNÍK ING. JANA VĚNEČKOVÁ	
STUPĚŇ DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ UŽITÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ		ZODP. PROJEKTANT J.LOPOUR	
INVESTOR MĚSTO ČESKÁ TRĚBOVÁ		DATUM 04/2016	
VÝKONOVATEL J.LOPOUR		ZAK. Č. 2986-65	
STAVBA STAVEBNÍ OPRAVY A ROZŠŘENÍ SOCIÁLNÍHO ZARÍZENÍ 1.NP., TYDENÍ STACIONÁŘ LHOŤKA – ČESKÁ TRĚBOVÁ		ST. PANE -	
VÝNOS DOPLNĚNÍ ROZVADĚČE RS		PROJEKT ELEKTRO	ČÍSLO D.1.4.3-3