

OPTIMA, spol. s r.o.
Žižkova 738/IV
566 01 Vysoké Mýto

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / LINKA

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE

e-mail / 4.3.2016

1083256558

Mačát / 462 113 162

Č. Třebová / 14.3.2016

Vyjádření k projektové dokumentaci, územnímu rozhodnutí, stavebnímu povolení a technickému řešení stavby:

Stavba:

„Rekonstrukce chodníků podél I/14 v České Třebové / 1. - 4. etapa“

Souhlasíme s PD, ÚR, SP a technickým řešením stavby za níže uvedených podmínek:

V zájmovém prostoru se nachází podzemní kabelové vedení NN a VN 6/35kV, vrchní vedení NN a VN 35kV a distribuční trafostanice 35/0,4kV ve správě ČEZ Distribuce, a. s. Pokud dojde k pracím v blízkosti kabelů a dalšího zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a. s., je nutno respektovat podmínky našeho vyjádření o poloze sítí (dle vyjádření / sdělení odd. Správa dat o síti, ČEZ Distribuce, a. s.) a podmínky pro práce v blízkosti kabelových vedení, které jsou k nahlédnutí a stažení na našich internetových stránkách. V průběhu stavby nesmí být ohrožen provoz stávajících kabelových a vrchních vedení NN, VN a trafostanic. Musí být zajištěn neomezený přístup pro pracovníky Skupiny ČEZ k našim zařízením pro provozování a údržbu. Nesmí dojít k poškození stávajících podzemních kabelových vedení NN ani stávajícího uzemnění, přičemž musí být dodrženo ochranné pásmo kabelů NN, a to 1m od jejich pláště. Křížení podzemních kabelových vedení NN s dalším podzemním zařízením je možné za podmínky, že bude kabelové vedení NN uloženo v betonových kabelových žlabech, v minimální hloubce 1 metr a

ČEZ Distribuce, a. s.,

Děčín, Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035
tel. zákaznické služby: 840 840 840, tel. Poruchové služby: 840 850 860, fax: 378 02 008
e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145
Zasílací adresa pro zákazníky: Guldenerova 2577/19, PSČ 303 03, Plzeň

v případě poruchy na stávajícím kabelovém vedení bude toto opraveno, včetně terénních úprav a uvedení do původního stavu, na náklady investora či dodavatele stavby.

Zemní práce do 1 metru od kabelových vedení musí být prováděny zásadně ručně bez mechanizačních prostředků.


Vzdálenost veškerých staveb a podzemních vedení musí být min. 1 metr od podpěrných bodů vedení NN.

Pro tuto stavbu byl vydán **souhlas s činností v ochranném pásmu č. 1083230426**, kde jsou uvedeny další podmínky pro práce v ochranných pásmech výše uvedených zařízení.

Při možném kontaktu s kabelem je nutné kontaktovat ČEZ Distribuční služby s.r.o., poruchovou službu Svitavy na lince 840 840 840, a v případě poruchy na lince 840 850 860.

V případě žádosti o přeložku výše uvedených zařízení musí být toto řešeno standardním způsobem.....

Platnost vyjádření 1 rok



Ing. Bohuslav Ježek
Vedoucí oddělení Správa energetického majetku – region

ČEZ Distribuce, a. s.,

Děčín, Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035
tel. zákaznické služby: 840 840 840, tel. Poruchové služby: 840 850 860, fax: 378 02 008
e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145
Zasílací adresa pro zákazníky: Guldenerova 2577/19, PSČ 303 03, Plzeň