



LEGENDA:

- ← PRÍVOD VZDUCHU
 - ↔ ODVOD VZDUCHU
 - ⇐ ODTAĤ VZDUCHU
 - ⇨ SÁNÍ VZDUCHU
 - e1 VENKOVNÍ VZDUCH
 - e2 PŘÍVÁDĚNÝ VZDUCH
 - i1 ODVÁDĚNÝ VZDUCH
 - i2 ODPADNÍ VZDUCH
- VZT VZDUCHOTECHNICKÁ JEDNOTKA 1 - max. 330 m³/h
TRP1-R1 OCELOVÁ POZINKOVANÁ VÝUSTKA JEDNOŘADÁ R1
- POZNÁMKY**
- NOVÉ JEDNOTKY VZT BUDOU MONTOVÁNY DLE MONTÁŽNÍHO NÁVODU VÝROBCE
 - PŘED ZAHAJENÍM MONTÁŽE JE NUTNÉ PŘEVÉŘIT PROVEDITELNOST A V PŘÍPADĚ KOLIZE S KONSTRUKCEMI NEBO JINÝM ZAŘÍZENÍM KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM
 - NOVÉ ROZVODY POTRUBÍ JE NUTNÉ KOORDINOVAT S OSTATNÍMI PROFESEMI, ZEJMÉNA STAVEBNÍ A ELEKTRO
 - NOVÝ POTRUBNÍ ROZVOD BUDE PROVEDEN POTRUBÍM SPIRO, POTRUBÍ BUDE MECHANICKY SPOJENO, SPOJE BUDOU PŘELEPENY TĚSNÍCÍ HLINIKOVOU PÁSKOU
 - POTRUBÍ SÁNÍ A ODTAĤ BUDE IZOLOVÁNO TEPELNOU IZOLACÍ Z MINERÁLNÍCH VLÁKEN TL 40 mm
 - OVLÁDACÍ PANEL A IR ČIDLO CO2 BUDE OSAZENO V JEDNOTCE VZT
 - NASTAVENÍ DISTRIBUČNÍCH PRVKŮ BUDE PROVEDENO V RAMCI REALIZACE
 - OSVĚTLENÍ UMÍSTĚNÉ NA STROPĚ BUDE DLE POTŘEBY PŘELOŽENO S OHLEDEM NA INSTALACI
 - VZDUCHOTECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ
 - POTRUBÍ V HERNĚ BUDE OPLÁŠTĚNO SDK 350x350 mm

LEGENDA:

- RVZT Spouštěč motorů (VZT) např. SM16A/230V vč. rekuperace, izolační skříň a příslušenství
- Rozvaděč podružný RS, Rozvaděč hlavní RH
- Vodíče CYKY3/1,5 mm² uložené v elektroinstal. liště pod stropem

PŮDORYSNÉ SCHÉMA OBJEKTU:



<div>ATELIER DEK</div>				<div>PROJEKT SNIŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU Materská škola, Habrmanova 1779, Česká Třebová, 56002</div>			
stupeň dokumentace: DPS - PRO DOTACI OPŽP		projektant:		DEKPROJEKT s. r. o. Tiskarská 10/257, 108 00 tel: 234 054 284 fax: 234 054 291		objednatel: Město Česká Třebová Staré náměstí 78, 560 02 - Česká Třebová tel: 604 206 964 fax: -	
		část dokumentace: D.1.4.2 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB - VZDUCHOTECHNIKA		obsah výkresu: PŮDORYS VZT 1.NP PAVILON - B			
vypracoval: Ing. Michal Třeška		zodpovědný projektant: Ing. Radek Dědina		parťe:		číslo výkresu: D.1.4.2.02	
kontroloval: Ing. Ctibor Hůlka Ing. Radek Dědina		Pořadové číslo v datuálu autorizované osoby: 13					
formát: 4 x A4		datum: srpen 2017		měřítko: 1:100		č. zak: 2017-013906-KeA	