

7

POŽADAVEK VZT:

PRŮTOK MÉDIA: 264 l/h
TLAKOVÁ ZTRÁTA (VE VÝMĚNÍKU A VENTILU): 2390 Pa
TEPLOTNÍ SPÁD VODY: 55/29 °C
TOPNÝ VÝKON $Q_t = 7900 \text{ W}$



OSAZENO A PŘIPOJENO

REGULAČNÍ UZEL
DODÁVKA VZT

WV VYVAŽOVACÍ VENTIL STAD

VED. PROJEKTU	ZODP. OSOBA	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	JIRÍ KAMENICKÝ Projektová činnost spec.vytápění a zdrav.technika Dlouhá Třebová 211,PSČ 58117 IČO 60145277, tel: 605 439 000	
ING. V. ENT	JIRÍ KAMENICKÝ	ING. M. NÁGLOVÁ	JIRÍ KAMENICKÝ		
INVESTOR	Město Česká Třebová			FORMÁT	2x44
MÍSTO STAVBY	Česká Třebová			DATUM	10/2019
ŠATNY A TRIBUNA ATLETICKÉHO STADIONU NA SKALCE, ČESKÁ TŘEBOVÁ SO 02 OBJEKT TRIBUNY A ŠATNY				ÚČEL	DPS
				MĚŘÍTKO	-
				Č. ZAKÁZKY	-
				Č. ARCHIVNÍ	-
BUDOVA 1 – NAPOJENÍ SYSTÉMU VZT				ČÍSLO KOPIE	ČÍSLO VÝKRESU
					D.02.43.04