


Objekty č.1 a č.2 mají převážně obloukovou střechu na ocelových nosnících, krytou eloxovaným trapézovým FeZn plechem na vaznicích Metsec. Zadní část, vstup a spojovací krček se zimním stadionem je krytý plochou střechou s PVC fólií na betonových panelech s tepelnou izolací minerální vatou.

Jímací soustava: Na objektech č.1 a č.2 hřebenová, doplněná jímací u vyústění VZT nebo odvětrání zdravotnický a pomocnými jímací v trase. Jímací vedení AIMGSi 8 bude upevněno na podpěrách dle povrchu střechy á 1m. Jako náhodný jímač budou využity i okapní žlaby, spojené s jímacím vedením a svody svorkami SO á ST.

Sdružené uzemnění bude pásem FeZn 30x4, uloženým 1m v zemi nebo v základech obvodových zdí stavby. Spoje v zemi budou zdvojeny a chráněny proti korozi ochr. asfaltovým nátěrem. K uzemnění budou drátem FaZn10 připojeny i svorkovnice ochranného pospojování HOP.

### Legenda:

PJ	pomocný jímač
JR2,5	jímací tyč JR2,5 AlMgSi na podstavci PB19
SD	okapová svorka SO
SU	univerzální svorka SU
SZ	svorka zkušební SZ
ST	svorka pro okapové svody
Š	označovací štítek
U	ochranný úhelník
DUU	2x držák ochranného úhelníku
SR03	svorka pro zemnicí pás a kulatinu
HOP	svorkovnice ochranného pospojování u RMS01

VYPRACOVAL	VEDOUČÍ PROJEKTANT	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	 <b>ELEKTRO-SYCHRA</b> Elektro-Sychra, spol. s r.o. Jiernického 233 562 01, Ústí nad Orlicí tel: 465 523 140, e-mail: info@elektro-sychra.cz	
Jiří Skalický	Ing. Vladimír Ent	Ing. Petr Šedaj		
MÍSTO VÝSTAVBY	Česká Třebová			
INVESTOR	Město Česká Třebová		ZAKÁZKA	18095
STAVBA ŠATNY A TRIBUNA ATLETICKÉHO STADIONU NA SKALCE, ČESKÁ TREBOVÁ SO02 – OBJEKT TRIBUNY A ŠATNY			DATUM	9/2019
			STUPEŇ	DPS
			MĚŘÍTKO	1:100
OBSAH			ČÍSLO	D.02.44.7
HROMOSVOD A UZEMNĚNÍ				