NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3+PEN, stř. 50Hz, 230/400V, TN - C
OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2 :
ZÁKLADNÍ (ŽIVÝCH ČÁSTÍ) :
- IZOLACÍ - ČSN 33 2000-4-41 ed.2 , příloha A, čl. A.1
- KRYTÍM - ČSN 33 2000-4-41 ed.2 , příloha A, čl. A.2

PŘI PORUŠE (NEŽIVÝCH ČÁSTÍ) :
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE - ČSN 33 2000-4-41 ed.2, čl. 411.3.2
OCHRANNÝM POSPOJENÍM - ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, čl. 411.3.1.2

PO SKONČENÍ ELEKTROMONTÁŽNÍCH PRACÍ NA VEŘEJNÉM OSVĚTLENÍ MUSÍ BÝT PROVEDENA VÝCHOZÍ REVIZE EL. ZAŘÍZENÍ VO DLE ČSN 33 20 00 - 6ed.2 , ČSN 33 15 00 ČSN 33 20 00 - 5 - 54 ed. 3

VNĚJŠÍ VLIVY DLE ČSN 33 20 00 - 5 - 51 ed.3
AA7, AB7, AC 1, AD 3, AE 5, AF 2, AG 2, AH 1, AN 3, AQ 3, AR 2, AS 2, BA 1, BC 3, CA1, CB 1
DLE VÝŠE UVEDENÝCH VNĚJŠÍCH VLIVŮ MUSÍ ODPOVÍDAT KRYTÍ EL. ZAŘÍZENÍ
DLE ČSN 33 20 00 - 5 - 51 ed. 3

STÁVAJÍCÍ NAPÁJECÍ KABEL PRO KYNOLICKÝ AREÁL AYKY 4B x 35 mm2, KTERÝ JE UMÍSTĚN NA DEMONTOVANÉ LÁVCE, BUDE V PROSTORU PŘED PARKOVIŠTĚM ODHALEN, PŘERUŠEN A BUDE NASPOJKOVÁN NA NOVÝ KABEL CYKY J 4 x 10 mm2 POMOCÍ KABELOVÉ SPOJKY KS 1 TYPU SSU 1 - SH - 10 -50 .
DÁLE BUDE PROTAŽEN STÁVAJÍCÍ REZERVNÍ KABELOVOU CHRÁNIČKOU NA DNĚ TŘEBOVKY A ZEMÍ ZAVEDEN DO STÁVAJÍCÍ POJISTKOVÉ SKŘÍNĚ KYNOLOGICKÉHO AREÁLU

LEGENDA POVRCHŮ
- STEZKA PRO CYKLISTY A CHODCE – ŽIVIČNÝ KRYT
- OČELOVÁ KOMUNIKACE – ŽIVIČNÝ KRYT
- PARKOVIŠTĚ – ZÁMKOVÁ DLAŽBA ŠEDÁ TL.80mm
- CHODNÍK, ODPOČINKOVÁ PLOCHA – ZÁMKOVÁ DLAŽBA ŠEDÁ TL.60mm
- KRAJNICE
- OHUMUSOVÁNÍ V ROVINĚ
- OHUMUSOVÁNÍ VE SVAHU
- ZPEVNĚNÝ PŘEJEZD PŘES STEZKU
- VJEZD NA PŘILEHLÝ POZEMEK
- ODVODŇOVACÍ ŽLAB Z BETONOVÝCH ŽLABOVEK
- VAROVNÝ PÁS – BETONOVÁ RELIÉFNÍ DLAŽBA
- SNÍŽENÝ OBRUBNÍK NA VÝŠKU 0.02m
- SNÍŽENÝ OBRUBNÍK NA VÝŠKU 0.05m

LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ STÁVAJÍCÍCH
- KANALIZACE
- VODOVOD
- PLYNOVOD STL
- PODZEMNÍ VEDENÍ NN
- NADZEMNÍ VEDENÍ NN
- NADZEMNÍ VEDENÍ VN
- VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
- SDĚLOVACÍ KABEL
- SDĚLOVACÍ VEDENÍ NADZEMNÍ
- OCHRANNÁ PÁSMA

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv
SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM JTSK

Podzemní vedení jsou zakreslena informativně.
Před zahájením stavebních prací je nutno požádat o podrobné vytyčení !

SO 402

Kreslil:	KUBÍČKOVÁ		OPTIMA spol. s r.o. PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ A STAVEBNÍ ČINNOST Žižkova 738, 566 01 Vysoké Mýto tel.: 465 420 911 e-mail: info@optima-vm.cz
Zpracoval:	KUBÍČKOVÁ		
Zodp. projektant:	ING. Š. ŠAFRÁNKOVÁ		
Hlavní projektant:			
Technická kontrola:	ING. Z. NEUDERT		
Kraj: PARDUBICKÝ	Okres: ÚSTÍ NAD ORLICÍ	Obec: ČESKÁ TŘEBOVÁ	
Investor: MĚSTO ČESKÁ TŘEBOVÁ			Stupeň: DUR+DSP
Akce: CYKLOSTEZKA ČESKÁ TŘEBOVÁ - RYBNÍK			Zak. č.: 4266 – 17 – 3
Objekt: SO 402 PŘELOŽKA KABELU NN			Arch. č.: 3594
			Datum: 09/2018
			Formát: 6 A4
Obsah: SITUACE PŘELOŽKY KABELU NN			Měř.: 1 : 250 Kóty: M
			Číslo příl. výkresu: D.5.2