



Poznámka:

- původní přijímač HDO pro blokování spotřebičů bude demontován a nahrazen přijímačem ve 4Q elektroměru
- je třeba doplnit ovládací relé OR, dle požadavku ČEZ Distribuce
- nově bude instalován přijímač HDO pro ovládání výkonu FVE v krocích 0/100% - zakresleno v poloze bez regulace výkonu FVE
- maximální zatížení kontaktů přijímače HDO je 200mA
- jistič FA100 - max. 6B/1
- barevné označení vodičů:
  - L1,2,3 - černá, hnědá, šedá
  - PEN - zeleno-žlutý
  - N - světle modrý

ATELIER  
DEK

Realizace úspor energie - MŠ U Stadionu 602, 560 02 Česká Třebová  
U Stadionu 602, 560 02 Česká Třebová

projektant:	DEKPROJEKT s. r. o. Tiskařská 257/10, 108 00 Praha tel.: +420 234 054 284	objednatel:	Město Česká Třebová Staré náměstí 78 560 02 Česká Třebová
-------------	---	-------------	---

stupeň dokumentace:	část dokumentace:	obsah výkresu:
Dokumentace provedení stavby	D.1.4.4 Technika prostředí staveb - FVE	Rozváděč RE - úprava

vypracoval:	zodpovědný projektant:	paré:
Ing. Antonín Navrátil	Ing. Pavel Štajnrt	

kontroloval:		číslo výkresu:
Ing. Leoš Martiš		<b>D.1.4.4.8</b>

Pořadové číslo v deníku autorizované osoby: 933

formát:	A3 (2x A4)	datum:	leden 2019	měřítko:		č. zakázky:	2019-027624-NO
---------	------------	--------	------------	----------	--	-------------	----------------